ACQUE SpA - **SERVIZIO LABORATORIO**
Progetto Acqua Buona

Risultati analitici **Marzo 14**
Scuole del Comune di **PISA**

	Giorno di prelievo	Alcalinità	Alluminio	Ammonio	Antimonio	Arsenico	Batteri Coliformi a 37°C	Bicarbonati	Boro	Bromuri	Cadmio	Calcio	Carbonio organico	Carica batterica totale a 22°C	Carica batterica totale a 36°C	Clorito	Cloro residuo libero	Cloruri	Conducibilità elettrica a 20°C
	Data	mL/L	µg/L	mg/L	µg/L	µg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	mg/L	UFC/mL	UFC/mL	µg/L	mg/L	mg/L	µS/cm
		HCl	Al	NH4	Sb	As	n°	HCO3	B	Br	Cd	Ca	NPOC	n°	n°	ClO2	Cl2	Cl	
Scuola Elementare Zerboglio - Via P. Gori	17/03/2014	50.7	1.4	<0.05	0.08	0.42	0	309.5	0.056	<0.20	<0.050	138.1	<0.10	3	1	<200	0.03	27.1	786
Scuola Materna Calandrini - Via del Carmine	17/03/2014	45.1	1.2	<0.05	0.10	0.25	0	274.9	0.053	<0.20	0.242	114.5	<0.10	13	8	<200	<0.02	23.1	642

D.Lgs. 31/01 - Valori di riferimento - PARAMETRI CHIMICI (All. I, Parte B)				5	10			1		5					700			
D.Lgs. 31/01 - Valori di riferimento - PARAMETRI INDICATORI (All. I, Parte C)		200	0,50			0											250	2500
D.Lgs. 31/01 - Valori di riferimento - PARAMETRI MICROBIOLOGICI (All. I, Parte A)																		

Cromo	Durezza	Enterococchi	Escherichia coli	Ferro	Fluoruri	Fosfati	Litio	Magnesio	Manganese	Mercurio	Nichel	Nitrati	Nitriti	pH	Piombo	Potassio	Rame	Selenio	Silice	Sodio	Solfati	Stronzio	Temperatura	Torbidità	Vanadio	Zinco	Residuo secco calcolato
µg/L	°F	UFC/100mL	MPN/100mL	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L	mg/L	H+	µg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	°C	NTU	µg/L	µg/L	mg/L
Cr		n°	n°	Fe	F	PO4	Li	Mg	Mn	Hg	Ni	NO3	NO2	pH	Pb	K	Cu	Se	SiO2	Na	SO4	Sr			V	Zn	
0.3	43.2	0	0	1.05	0.33	<1.0	<0.50	21.3	4.30	<0.009	0.5	4.7	<0.05	7.56	<0.06	1.6	0.0031	0.32	10.4	23.0	188.6	1.6	18.0	0.15	0.159	80.1	566
0.4	35.6	0	0	2.76	0.28	<1.0	<0.50	17.2	2.15	<0.009	3.6	4.5	<0.05	7.48	1.27	1.6	0.0146	0.44	9.2	19.5	139.4	1.3	16.2	0.11	0.233	1452.0	462
50					1,5					1	20	50	0,50		10		1,000	10							140		
				200					50					6,5-9,5						200	250			1,00			1500
		0	0																								