ACQUE SpA - **SERVIZIO LABORATORIO**
Progetto Acqua Buona

Risultati analitici Set-Ott 2014
Scuole del Comune di **PISA**

	Giorno di prelievo	Alcalinità	Alluminio	Ammonio	Antimonio	Arsenico	Batteri Coliformi a 37°C	Bicarbonati	Boro	Bromuri	Cadmio	Calcio	Carbonio organico	Carica batterica totale a 22°C	Carica batterica totale a 36°C	Clorito	Cloro residuo libero
	Data	mL/L	µg/L	mg/L	µg/L	µg/L	UFC/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	mg/L	UFC/mL	UFC/mL	µg/L	mg/L
		HCl	Al	NH4	Sb	As	n°	HCO3	B	Br	Cd	Ca	NPOC	n°	n°	ClO2	Cl2
Scuola Elementare Zerboglio - Via P. Gori	29/10/2014	49.7	2.3	<0.05	0.08	0.30	0	303.1	0.092	<0.20	<0.050	168.2	<0.10	13	8	<200	0.04
Scuola Materna Calandrini - Via del Carmine	29/10/2014	41.9	2.8	<0.05	0.09	0.31	0	255.3	0.071	<0.20	<0.050	132.4	<0.10	0	0	<200	<0.02

D.Lgs. 31/01 - Valori di riferimento - PARAMETRI CHIMICI (All. I, Parte B)				5	10			1		5					700	
D.Lgs. 31/01 - Valori di riferimento - PARAMETRI INDICATORI (All. I, Parte C)		200	0,50			0										
D.Lgs. 31/01 - Valori di riferimento - PARAMETRI MICROBIOLOGICI (All. I, Parte A)																

Cloruri	Conducibilità elettrica a 20°C	Cromo	Durezza	Enterococchi	Escherichia coli	Ferro	Fluoruri	Fosfati	Litio	Magnesio	Manganese	Mercurio	Nichel	Nitrati	Nitriti	pH	Piombo	Potassio	Rame	Selenio	Silice	Sodio	Solfati	Stronzio	Temperatura	Torbidità	Vanadio	Zinco	Residuo secco calcolato
mg/L	µS/cm	µg/L	°F	UFC/100mL	UFC/100mL	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg/L	µg/L	µg/L	mg/L	mg/L	H+	µg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	°C	NTU	µg/L	µg/L	mg/L
Cl		Cr		n°	n°	Fe	F	PO4	Li	Mg	Mn	Hg	Ni	NO3	NO2	pH	Pb	K	Cu	Se	SiO2	Na	SO4	Sr			V	Zn	
29.5	892	0.3	52.9	0	0	47.10	0.26	<1.0	<0.50	26.5	11.37	<0.009	0.5	3.9	<0.05	6.99	0.15	1.6	0.0036	0.23	11.9	28.2	247.7	1.6	23.2	0.63	0.203	42.3	678
26.1	686	0.4	41.1	0	0	35.94	0.25	<1.0	<0.50	19.5	18.10	<0.009	0.4	3.6	<0.05	6.95	0.27	1.6	0.0079	0.12	9.9	24.4	175.3	1.1	19.3	0.48	0.344	27.4	494

		50					1,5					1	20	50	0,50		10		1,000	10							140		
250	2500					200					50					6,5-9,5						200	250			1,00			1500
				0	0																								